



BLOC OEST. PLANTA PRIMERA. NIVELL ±0.00. BLOC EST. PLANTA BAIXA. NIVELL ±0.00

LA INFORMACIÓ D'AQUEST PLÀNOL RESTARÀ COMPLEMENTADA A NIVELL DE DIMENSIONAT I ELEMENTS ESPECÍFICS EN EL CORRESPONENT PROJECTE D'ACTIVITATS DEL CENTRE DE SERVEIS.



BLOC OEST. PLANTA TIPUS. BLOC EST. PLANTA TIPUS

LA INFORMACIÓ D'AQUEST PLÀNOL RESTARÀ COMPLEMENTADA A NIVELL DE DIMENSIONAT I ELEMENTS ESPECÍFICS EN EL CORRESPONENT PROJECTE D'ACTIVITATS DEL CENTRE DE SERVEIS.



BLOC OEST. PLANTA BAIXA. NIVELL -3.10. BLOC EST. PLANTA -1. NIVELL -3.70

LA INFORMACIÓ D'AQUEST PLÀNOL RESTARÀ COMPLEMENTADA A NIVELL DE DIMENSIONAT I ELEMENTS ESPECÍFICS EN EL CORRESPONENT PROJECTE D'ACTIVITATS DEL CENTRE DE SERVEIS.


LLEGGENDA CONTRA INCENDIS	
	BOCA D'INCENDI EQUIPADA BIE-25 AMB MÀNEGA DE 20m
	SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D'ALARMA D'INCENDIS
	EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 6KG DE POLS SEC ABC AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT
	SENTIT D'EVACUACIÓ DE L'EDIFICI
	RECORREGUT D'EVACUACIÓ DE L'EDIFICI
	SORTIDA

NOTES SENYALITZACIÓ	
NOTA 1	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓ DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23034:1988.
NOTA 2	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23033-1
NOTA 3	LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 I UNE 23035-4:2003 I EL SEU MANTENIMENT ES REALITZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS			
PARETS SEPARACIÓ ENTRE HABITATGES	EI-60	PORTES ESCALA PROTEGIDA	EI2-60 C5
PARETS ESCALA PROTEGIDA I ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA	EI-120	PORTES ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA	EI2-30 C5
PARETS VESTIBUL INDEPENDÈNCIA	EI-120	PORTES CENTRALITZACIÓ COMPTADORS ELÈCTRICS	EI2-60 C5
PARETS CAIXA DE L'ASCENSOR	EI-120	PORTES ASCENSORS	E-30
		PORTES VESTIBUL D'INDEPENDÈNCIA	EI2-30 C5

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA			
PLANTA BAIXA	R-120	LOCAL RISC ALT	R-180
PARETS HABITATGES	R-120	LOCAL RISC MIG	R-120
PLANTES SOTA RASANT	R-120	LOCAL RISC BAIX	R-90
ECALA PROTEGIDA	R-30		
ECALA ESPECIALMENT PROTEGIDA	R-0		

SECTORS INCENDIS	
NOTA 1	ELS EXTINTORS D'INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110.
NOTA 2	ELS EXTINTORS ES COL·LOCARAN FACILMENT VISIBLES I ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L'EXTINTOR ES TROBARÀ A 1,70m DES DEL TERRA.
NOTA 3	LES BOQUES D'INCENDI EQUIPADES HAURAN DE COMPLIR LA UNE 23402 I LA UNE 23403.
NOTA 4	LES BIE'S HAURAN DE PORTAR INCORPORADES UNA VÀLVULA DE RETENCIÓ.
NOTA 5	LES BIE'S HAURAN D'ESTAR SUSPESES D'UN SUPORT RÍGID DE MANERA QUE L'ALÇADA DEL SEU CENTRE QUEDI COM A MÀXIM A 1,50m DES DEL TERRA.
NOTA 6	PER LA POSADA EN MARXA DE LA INSTAL·LACIÓ S'HAURÀ DE MANTENIR TOTA LA XARXA A 10kg/cm² DURANT 2H.
NOTA 7	LA BIE ES SITUARÀ SEMPRE QUE SIGUI POSIBLE A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA DE 5m DE LES SORTIDES DE CADA SECTOR D'INCENDI, SENSE CONSTITUIR OBSTACLE PER A LA SEVA UTILITZACIÓ.
NOTA 8	EL SISTEMA DE BIE ES SOMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA EN MARXA, A UNA PROVA D'ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA MECÀNICA, SOMETENT A LA XARXA DE PRESSIÓ ESTÀTICA IGUAL A LA MÀXIMA DEL SERVEI I COM A MÍNIM A 980KPA (10kg/cm²) MANTENINT AQUESTA PRESSIÓ DE PROVA DURANT DOS DIES, COM A MÍNIM, SENSE QUE APAREGUIN FUGUES EN CAP PUNT DE LA INSTAL·LACIÓ.



E168

LA ROUREDA

9.3*

INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS E-1/200

PROJECTE BÀSIC D'EDIFICI DE 100 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL, LOCALS I APARCAMENT

LOCALITZACIÓ:
c/ Costabona - Àger
08207 SABADELL

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC

EDUARD FREIXAS
arquitecte

EVA FERRER
arquitecta

ABRIL 2023

c/ Blanco de Garry, 17 (SABADELL)
T.L.F. 93 745 79 10
a/e: e.freixas@vimusa.com

Substitueix al plànol nòm.	9.3	data	JUNY 2022
Substitueix pel plànol nòm.		data	

PROMOTOR:

HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL SA

c/ Blanco de Garry, 17 (SABADELL)